

**UČENIČKI DOM
MARIJE JAMBRIŠAK**

**PRAVILNIK
O ZAŠTITI OD POŽARA**

Zagreb, 27. siječnja 2022.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10), a u svezi s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN RH br. 116/11.) i članka 52. Statuta Učeničkog doma Marije Jambrišak, (u dalnjem tekstu Dom), Domski odbor na sjednici održanoj dana 27.siječnja 2022. donio je.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Primjena pravila zaštite od požara utvrđuje se u skladu sa IV. kategorijom ugroženosti od požara, u koju je razvrstana građevina, građevinski dijelovi i prostori Doma sukladno rješenju PU Zagrebačke.

Članak 2.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je ravnateljica Doma.

Članak 3.

Osoba zadužena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara u Domu je Michael Čanković, na radnom mjestu domara ustanove, koji posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispit u KLASA:UP/I-214-02/18-02/245, URBRO9J: 511-01-208-18-3 E-13224 od 06.07.2018. Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
- obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- upoznavanje radnika s opasnostima mjerama zaštite od požara,
- osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 5.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

- program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara,
- popis i raspored vatrogasnih aparata,
- evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata,
- postupanje radnika u slučaju požara,
- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara.

Drugi provedbeni planovi zaštite od požara (plan uzbunjivanja, plan evakuacije i dr.) izrađeni su u zasebnim elaboratima.

Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije razrađene su i postavljene pored radne opreme.

Članak 6.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju u tajništvu Doma.

Članak 7.

Sustav zaštite od požara i eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostorijama Doma kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 8.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Domu radi obavljanja posla. Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za ustanovu u njezinim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i naputaka osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Odgovornu osobu izvođača radova za provođenje mjera zaštite od požara vanjskog izvođača prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova, koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara Doma.

II. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 9.

Prava radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru te s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar, neispravnost ili nesukladnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ravnatelju,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljenje na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonite posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije kao i izvršavanje poslova i zadatka ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenima i naljepljenima za njihovu uporabu,
- poznavati razmještaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara te njihovu uporabu.

Članak 10.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ravnatelju,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljenje na radnom mjestu i u radnom prostoru,

- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonite posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenima i naljepljenima za njihovu uporabu.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

ČLANAK 11.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu Doma imaju:

- ravnatelj, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi,
- voditelji smjena (ukoliko su imenovani) ili osobe na dežurstvu,
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara.

Članak 12.

Ravnatelj nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Kada ravnatelj nije na radnom mjestu ili je spriječen provoditi nadzor iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u slučajevima kada se obavljanje djelatnosti vrši na dislociranim lokacijama, njegovu dužnost preuzimaju voditelji smjena (ukoliko su imenovani), odnosno osobe na dežurstvu.

a) Ravnatelj

Članak 13._

Ravnatelj je odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara u svim građevinama i prostorima Doma, te ima slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- organizira i usklađuje rad osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara u primjeni mjera zaštite od požara određenih zakonom i drugim propisima, te odredbama ovog Pravilnika,
- kontrolira izvršenje mjera zaštite od požara naloženih od strane nadležne inspekcije zaštite od požara,
- surađuje s inspekcijskim službama iz zaštite od požara i omogući im obavljanje inspekcijskih pregleda,
- poduzima disciplinske mjere protiv onih radnika koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu odnosno u građevini i prostoru Doma.

b) Voditelji smjena (ukoliko su imenovani) ili osobe na dežurstvu**Članak 14._**

Voditelji smjena ili osobe na dežurstvu odgovorni su za obavljanje nadzora iz područja zaštite od požara sukladno odredbama ovog pravilnika, odnosno imaju slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- vrše nadzor primjenom mjera zaštite od požara u objektu,
- vrše nadzor nad radnicima glede primjene mjera zaštite od požara.

c) Ovlaštenja i dužnosti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara**Članak 15._**

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara u Domu odgovoran je ravnatelju za pravilno i pravodobno savjetovanje u provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama, te odredbama ovog Pravilnika u građevini i na prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik Dom.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara Doma u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu ili na korištenju Doma ima prava i dužnosti da:

- predlaže ravnatelju provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika,
- provodi u djelu odluke ravnatelja donesene u svezi sa zaštitom od požara,
- upozorava ravnatelja na utvrđene nedostatke prilikom pregleda nadzornika zaštite od požara te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja,
- surađuje pri nadzornom pregledu i omogućuje obavljanje nadzornog pregleda, te ovlaštenim predstavnicima poslodavca pruža potrebne podatke i obavijesti,
- prati promjene, izmjene ili dopune propisa i normi koji uređuju oblast zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara,
- vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite od požara (ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za gašenje požara, ispitivanje gromobranske instalacija, ispitivanja elektro instalacija, ispitivanje radne opreme, servisiranje vatrogasnih aparata i dr.),
- ravnatelju podnosi prijedloge za odobrenje sredstava potrebnih za provođenje zaštite od požara,
- analizira uzroke požara i eksplozija koji su se dogodili u građevini i na prostoru u vlasništvu ili korištenju Doma,
- provjerava provode li se mjere zaštite od požara u Domu,
- radi otklanjanja nedostataka zaštite od požara surađuje s osobama koje održavaju objekte,
- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara utvrđene ugovorom o obavljanju poslova zaštite od požara,
- vrši provedbe internih pravilnika i općih akata, te uputa za siguran rad u dijelu zaštite od požara.

IV. OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Općenito

Članak 16.

Unutarnju kontrolu u području zaštite od požara organizira i provodi ravnatelj, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara i voditelji smjena (ukoliko su imenovani), kao radnici koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu mjera zaštite od požara, kontroliraju i provjeravaju provode li se mjere zaštite od požara koje su regulirane odredbama ovog Pravilnika.

Članak 17.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osobe iz prethodnog članka imaju pravo:

- udaljiti radnika s radnog mesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i koristi otvorenu vatru u požarno ugroženom prostoru, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi,
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku,
- radi utvrđenog neprovođenja propisanih mjera zaštite od požara poduzeti mjere propisane ovim/ili drugim općim aktom.

Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za gašenje požara

Članak 18.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara (ili voditelj smjene ili radnik na dežurstvu ukoliko osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara nije nazočna) obavezna je prije početka rada vizualno pregledati svu opremu za dojavu i gašenje požara, u smislu opće funkcionalnosti i dostupnosti. Utvrđene nedostatke dužna je prijaviti ravnatelju koja ih je dužna u najkraćem roku otkloniti.

Članak 19.

Ako osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara (ili voditelj smjene/radnik na dežurstvu ukoliko osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara nije nazočna) utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci na opremi za dojavu i gašenje požara, a da takvo stanje bitno utječe na siguran tijek rada i sigurnost djelatnika, ima pravo prekinuti rad. U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužna je o tom izvestiti ravnatelja.

V. UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

a) Osposobljavanje radnika

Članak 20.

Svaki radnik prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN RH br. 61/94).

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnog Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

b) Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, ravnatelj je dužan upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

Članak 21.

Osposobljavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, kao i osposobljavanje radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, provodi se prema programu utvrđenom u Prilogu 1.

Nije predviđena periodična provjera znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara, osim u uvjetima predviđenima u sklopu ovog pravilnika.

Članak 22.

Evidenciju o osposobljavanju radnika sukladno odredbama ovog Pravilnika odnosno pravila iz područja zaštite od požara vodi tajnica Doma.

VI. OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

ČLANAK 23.

Za jednostavno održavanje opreme i instalacije (električne i plinske), sustava ventilacije i grijanja, sustava za zaštitu od djelovanja munje, čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju odgovoran je domar ustanove - u sklopu svojih osnovnih radnih zadataka sukladno ugovoru o radu.

VII. OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

ČLANAK 24.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika zaduženi su:

- za razradu postupaka - osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara,
- za poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mera zaštite od požara - ravnatelj Doma.

VIII. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

ČLANAK 25.

Kretanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije (prostorije s plinskim bojlerima, kuhinja i dr.) zabranjeno je za sve radnike odnosno druge osobe na koje se odnose odredbe ovog pravilnika.

Kretanje na navedenim prostorima iznimno je dozvoljeno radnicima koji ispunjavaju odredbe posebnih propisa i odredbi ovog pravilnika (domar, kuharice).

IX. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

ČLANAK 26.

Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara definirano je u sklopu Plana osiguranja prijama priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti (plan uzbunjivanja) kao zasebnog elaborata.

X. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

ČLANAK 27.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećoj građevini, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih građevina, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti,
- opskrbljenost građevine vatrogasnim aparatima čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN RH br. 101/11).

Članak 28.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), te ostale mjere zaštite od požara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

1) OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 29.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, munjovodnim (gromobranskim) instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

A) Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 30._

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprječavanje širenja požara-lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 31.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 32.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdata suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

A.1 Izlazi i izlazni putovi

Članak 33.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen. Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (tapisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 34.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strjelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 35.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

A.2 Otvori u zidovima

Članak 36.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata moraju se u pravilu otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 37.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

A.3 Zidovi, stupovi i stropovi

Sve preinake na zidovima, stupovima i stropovima mogu se obavljati sukladno važećim propisima iz područja graditeljstva. Ukoliko se obavljaju jednostavniji poslovi (npr. pojačano održavanje) potrebno je

pribaviti suglasnost osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara.

Moguća oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) potrebno je popraviti sa materijalom koji ima iste protupožarne karakteristike kao i prijašnji. U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 38.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni materijalom potrebne otpornosti protiv požara.

A.4 Pokrovi i krovišta

Članak 39._

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Dio krovišta koje je izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, u dijelu nosivih krovnih konstrukcija i pokrivača, ne smije se popravljati s gorivim materijalom.

A.5 Prometnice i prilazi

Članak 40._

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se čiste od snijega,
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.),
- da nisu zakrčeni vozilima, te
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

B) Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima

Članak 41._

Sve električne instalacije i uređaji, te munjovodne (gromobranske) instalacije moraju se izvoditi i održavati, sukladno važećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 42.

Rokovi periodičnog ispitivanja instalacija, uređaja, strojeva i uređaja, te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su u sklopu Pravilnika pojedinog sustava, odnosno zakonskim odredbama.

B.1 Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje

Članak 43.

Pod uređajem za zagrijavanje smatra se dio opreme koji pretvara bilo koji oblik energije u toplinsku energiju.

U Domu se za zagrijavanje medija za centralno grijanje i pripremu tople sanitарne vode koristi više plinskih etažnih bojlera.

Članak 44.

Periodičan pregled, servis i ispitivanje sustava za zagrijavanje vrše ovlaštene pravne osoba u skladu s odredbama važećih propisa.

Članak 45.

Zabranjeno je korištenje sve dodatne opreme za zagrijavanje, nedozvoljene od strane osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara, koja nije predviđena tehničkom dokumentacijom objekta.

B.2 Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama

Članak 46.

Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse.

Članak 47.

Priključivanje i servisiranje trošila na plinsku instalaciju, smije obavljati samo ovlašteni serviser, te o istom mora ostaviti pismeni zapis.

Članak 48.

Dopušteno je korištenje samo ervisiranih i ispitanih plinskih trošila.

Članak 49.

Ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija vrši lokalni distributer ili ovlašteni ispitivač plina, u rokovima propisanim važećim propisima.

B.3 Mjere zaštite od požara kod korištenja električnih kuhalja u uredskim i pomoćnim prostorijama

Članak 50.

Dopušteno je korištenje električnih kuhalja samo u namjenski uređenim pomoćnim prostorima (čajna kuhinja).

Članak 51.

Električne uređaje za dodatno ili zamjensko zagrijavanje i električna kuhala zabranjeno je koristiti u svim ostalim radnim i stambenim prostorima Doma.

B.4 Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih uređaja

Članak 52.

Svi ventilacijski sustavi moraju se izvoditi i održavati, sukladno važećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

B.5 Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te sprječavanje širenja požara

Članak 53.

Sva oprema i sredstava za gašenje požara, te sustavi za dojavu i gašenje požara i zapaljivih plinova i para moraju se izvoditi i održavati, sukladno važećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 54.

U građevini i prostorima Doma postavljena su slijedeća sredstva/instalacije za gašenje požara:

- unutarnja suha hidrantska mreža,
- ručni vatrogasni aparati u svim građevinama i prostorima (broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama) - daje se u prilogu br. 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Ispitivanje ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te sprječavanje širenja požara, može obavljati ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova. Ispitivanje ispravnosti vrši se najmanje jedan puta godišnje.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični servis.

Održavanje vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN RH br. 101/11).

Članak 55.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja domar Doma, najmanje jednom u svaka tri mjeseca, u prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Članak 56.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata domar vodi upisnik. Obrazac upisnika o redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata daje se u prilogu br. 3, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

C) OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**Općenito****Članak 57.**

U svim zatvorenim javnim prostorima i u prostorima koji se po Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine broj 125/08., 55/09., 119/09. i 94/13.) ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja zabranjeno je pušenje.

Članak 58.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili uskladištavaju gorivi materijali (ambalaža i ostali gorivi materijali) zabranjena je upotreba otvorenog plamena, te držanje i smještaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 59.

Svako korištenje ili uskladištenje zapaljivih plinova i tekućina potrebno je vršiti u skladu sa važećim propisima iz predmetnog područja.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje) ukoliko se ne vrši u redovnom procesu rada, može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanje pisanog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i naloženih mjeru koje se moraju poduzeti prije toga.

XI. ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH I NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**ČLANAK 60.**

Ravnatelj ima pravo i obvezu vršiti nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i provođenje rješenja nadležne Policijske uprave.

Ravnatelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjeru zaštite od požara i eksplozije.

Ravnatelj ima pravo vršiti kontrolu rada osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i voditelja smjena, a u svezi provođenja mjeru zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, naređenih i ovim Pravilnikom propisanih mjeru zaštite od požara.

Voditelj smjene (ukoliko je imenovan), odnosno radnik na dežurstvu je odgovoran u svom djelokrugu rada za provođenje propisa i odredbi ovog Pravilnika i odgovoran je za posljedice koje proizlaze iz obavljanja

poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara. Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i poduzimanje mjera za voditelje smjena/radnike na dežurstvu je isti kao i za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegova rada.

Članak 61.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim pravilnikom i drugim važećim propisima Republike Hrvatske mogu se poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu.

Članak 62.

Mjere iz prethodnog članka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštite od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjeri zaštite od požara,
- veća odstupanja od utvrđenih mjeri zaštite od požara.

Postupak za utvrđivanje odstupanja od utvrđenih mjeri zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti ravnatelj.

Manja odstupanja od utvrđenih mjeri zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta,
- neprijaviti osobu zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se za to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozija unatoč spoznaji da nisu osigurane mjeri zaštite od požara.

Članak 63.

Veća odstupanja od utvrđenih mjeri zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu,

- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili ravnatelj, voditelji smjena ili osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,
- neprijaviti ravnatelju, voditelju smjene ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- nepridržavati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu.

XII. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

ČLANAK 64.

Postupanje radnika u slučaju požara razdraženo je u sklopu Priloga 4. ovog Pravilnika i sastavni je dio Plana i programa osposobljavanja radnika u primjeni mjera zaštite od požara.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 65.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovoga Pravilnika pravo tumačenja ima ravnatelj.

Članak 66.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 67.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donošenja većine glasova svih članova.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o zaštiti od požara koji je donesen u svibnju 2006.godine, KLASA:012-03-01/05-02, URBROJ:700-01/05-02/52.

Predsjednica Domskog
odbora:

Nada Antoličić, dipl.ped.,v.r.

Ovaj Pravilnik donesen je na 152. sjednicu Domskog odbora od prvog saziva, te 5. (peta) od novog saziva, te 3 (treća) u šk.g. 2021. /2022 u prostorijama Doma 27. siječnja 2022. i objavljen je na oglasnoj ploči dana 28. siječnja 2022.godine

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 04 . siječnja 2022.godine

KLASA: 011-03/22-02/01 ,
UR.BROJ:251-488-07-22-1

RAVNATELJICA DOMA:

Josipa Galić, prof,v.r.

PROGRAM IZOBRAZBE RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

1. Gorenje i gašenje

- Osnovni pojmovi o gorenju
- Osnovni pojmovi o gašenju

2. Opasnosti i mjere zaštite od požara

- Uzroci i izvori nastanka požara
- Uvjeti širenja požara
- Zaštitne mjere pri držanju i rukovanju zapaljivim tekućinama i plinovima u objektima
- Zaštita od požara na ložišnim uređajima
- Zaštita od požara na električnim uređajima i instalacijama

3. Gašenje požara

- Gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama
- Gašenje požara zapaljivih tekućina
- Gašenje požara na ložećim uređajima
- Gašenje požara u objektima
- Gašenje požara na motornim vozilima
- Gašenje požara na osobama

4. Aparati za gašenje

- Aparati za gašenje prahom
- Aparati za gašenje halonima
- Aparati za gašenje ugljičnim dioksidom
- Aparati za gašenje pjenom
- Aparati za gašenje vodom

5. Oprema za gašenje požara

- Hidranti
- Ključevi za hidrante
- Cijevi
- Spojnice za cijevi
- Razdjelnice i sabirnice
- Mlaznice

6. Postupanje radnika u slučaju požara

7. radna mjesta s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije (plinsko kotlovsко postrojenje, kuhinja, poslovi održavanja)

Teoretski dio: 6 sati

Praktični dio: 2 sata

PRILOG br.2

RASPORED RUČNIH VATROGASNIH APARATA

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN RH br. 101/11) propisan je broj aparata ovisno o površini požarnog sektora i požarnom opterećenju. Aparati se ravnomjerno raspoređuju po prostoru.

Popis vatrogasnih aparata stavljenih u uporabu prije stupanja na snagu Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN RH br.: 101/11):

REDNI BROJ	GRAĐEVINA - PROSTOR	POŽARNA OPASNOST	POTREBAN BROJ JG	POSTOJEĆI BROJ JG	POSTOJEĆI BROJ I VRSTA APARATA (PASTOR)		
					S 9 9 JG	S 6 6 JG	S 3 3 JG
1.	prostor Doma	srednja					

Prethodnom tablicom definirana je jedinica gašenja postojećih aparata. Jedinica gašenja (JG) je pomoćna veličina koja omogućava usporedbu kapaciteta gašenja različitih vrsta vatrogasnih aparata i služi za određivanje potrebnog broja vatrogasnih aparata. Svakom vatrogasnom aparatu se dodjeljuje određeni broj JG prema njegovom kapacitetu gašenja.

Izračunata je ukupna JG vatrogasnih aparata u prostoru prema požarnoj opasnosti i površini objekata. Ukupna JG = 108.

Temeljem odredbi Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN RH br. 101/11) potrebno je postaviti dodatne količine vatrogasnih aparata te temeljem toga nadopuniti vrijednost JG za minimalno 9 - npr:

REDNI BROJ	GRAĐEVINA - PROSTOR	POŽARNA OPASNOST	NEDOSTAJUĆI BROJ JG	POTREBNI BROJ VRSTA APARATA (PASTOR)		
				S 9 9 JG	S 6 6 JG	S 3 3 JG
1.	prostor Doma	srednja				

EVIDENCIJA O REDOVNOM PREGLEDU VATROGASNIH APARATA

Postupanje radnika u slučaju požara

Kako postupiti:

1. stanite i razmislite gdje se nalazite,
2. ovisno o vrsti događaja, zovite telefonski broj dežurstva policije (broj 192), vatrogasaca (broj 193) ili hitne pomoći (broj 194). Ne računajte da su već drugi dojavili o dogadaju. Umjesto gore navedenih brojeva možete nazvati i jedinstveni telefonski broj 112 za zaštitu i spašavanje.
3. počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, što se dogodilo i da li su ljudi u opasnosti,
4. navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć,
5. budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ime i prezime),
6. završite razgovor kada Vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli,
7. ne telefonirajte na liniji dok ne dode pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije.

Dojava vatrogascima na telefonski broj 193

Procijenili ste da je potrebna pomoć vatrogasaca:

- pokušajte ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar ako to možete učiniti bez opasnosti za sebe ili druge. Ako ne možete sami ugasiti požar nazovite bez odlaganja vatrogasce na telefonski broj 193. U slučaju nemogućnosti pozivanja na broj 193, možete nazvati broj 112,
- zatražite pomoć susjeda ili prolaznika,
- pokrenite evakuaciju ljudi i imovine iz ugroženog prostora,
- moguće posljedice događaja ne treba podcjenjivati niti precjenjivati.

Djelujte tako da sprječavate paniku,

- pobrinite se da netko sačeka vatrogasce na ulazu u objekt i zapovjedniku postrojbe prenese bitne informacije,
- ukoliko je to moguće, pobrinite se za očuvanje tragova nesreće. Namjerno uništavanje ili prikrivanje tragova nesreće može se tretirati kao kazneno djelo.

Dojava požara može biti automatska preko vatrodojavnog uredaja (rjeđi slučaj), ili najčešće preko telefona. Ako ste samo posumnjali u požar tako da ste primjetili dim ili osjetili miris plina koji izlazi iz instalacije ili plinske boce, nazovite bez bojazni vatrogasce na broj 193.

Naglašavamo da se vatrogasne intervencije ne naplačuju ukoliko su obavljene u cilju izravnog spašavanja ljudi i imovine.

Pri telefoniranju govorite polako i razgovijetno i dajte sljedeće podatke:

- Predstavite se!
- Gdje se dogodilo?!

Navedite adresu gdje je pomoć vatrogasaca potrebna.

- Koja vrsta nesreće?!

Nastojte ukratko opisati specifičnu prirodu nesreće. Što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, dali se cula eksplozija...

- Posebne okolnosti?!

Ima li unesrećenih i ugroženih? Ima li posebnih opasnosti – primjerice od eksplozije, urušavanja i slično. Zatražite savjet što da učinite ukoliko ste u nedoumici.

Zapamtite da dojava mora biti kratka i jasna. Zabilježene su dojave o požaru ili eksploziji gdje dojavitelji uslijed doživljenog šoka nisu znali reći na kojoj se adresi nalaze.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

- Djelujte oprezno, ali bez odgode
 - pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem,
 - u obiteljskim zgradama razmotrite mogućnosti evakuacije kroz prozore i preko krova.
- Izbjegavajte dim
 - izbjegavajte udisati produkte izgaranja,
 - vec nakon kratkog izlaganja dimu osoba gubi svijest, što dim često čini opasnijim od samog plamena. Većina ljudi stradava uslijed gušenja ili trovanja produktima izgaranja. Znajte da zona zadimljenja može biti stotinama puta veća od zone djelovanja plamena. Pojedini objekti su tako građeni da sprječavaju širenje požara i produkata izgaranja iz jedne u drugu prostoriju u određenom vremenskom razdoblju,
- Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje. Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.
- Ograničite širenje požara. Ako ne možete ući u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal – zavjese, tepihe.
- Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti. Ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja! Gašenje prepustite vatrogascima.
- Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.
- Gašenje
 - ne podcjenjujte male požare,
 - gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,
 - na otvorenom prostoru gasite niz vjetar. Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprska zapaljiva tekućina koju gasite. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,
 - gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.
- Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogućavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar dulje zadrži u prostoriji gdje je i nastao.